

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области
расположенное по адресу: 454091 г.Челябинск ул.Пушкина 68, т.8(351)239-70-49
электронный адрес: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и
Уйскому районам по адресу: 456440 Челябинская область, г.Чебаркуль ул.Дзержинского 3А, т.8(35168)2-32-49,
электронный адрес: ondcheb@mail.ru

Предписание N 422/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №23»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

20 сентября 2019 года Государственным инспектором ОНДиПР по городам
Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам по пожарному надзору
Соломиной Ириной Александровной проведена плановая проверка в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №23» по соблюдению требований пожарной безопасности в
эксплуатируемых зданиях и помещениях по адресу: Челябинская область, г.
Чебаркуль, ул. Крылова, 6

должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующего МБДОУ «ДС№23» Дойкиной Татьяной
Владимировной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/ п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	Дверь эвакуационного выхода из группы №1 непосредственно на улицу, должна открываться по направлению выхода из здания.	Осн. п.4.2.6 СП 1.13.130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Нормы и правила проектирования» (далее СП 1.13.130.2009)	01.03.2020г.	
2.	Дверь эвакуационного выхода из группы №2 непосредственно на улицу, должна открываться по направлению выхода из здания.	Осн. п.4.2.6 СП 1.13.130.2009	01.03.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНДиПР по городам
Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому
и Уйскому районам по пожарному надзору
Соломина Ирина Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

"20 09 2019 г.



(подпись)

М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

Фил

(подпись)

"20 09 2019 г.

И.О. Заведующего Аппелена И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон «Доверия» Главного управления (351) 239-99-99.